

## Deklarowana sprawność odzysku ciepła według normy PN-EN 308 dla central wentylacyjnych serii ComfoAir Q

Zehnder Group Nederland  
Ligenstraat 2  
8028 PM Zwolle  
The Netherlands

Producent – **Zehnder Group Nederland** – potwierdza, że centrale wentylacyjne z serii ComfoAir Q, dystrybuowane w Polsce przez **Zehnder Polska Sp. z o.o.**, spełniają wymagania zgodne z PN-EN308 – Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

Sprawność odzysku ciepła dla wymienników krzyżowo-przeciwprądowych (HRV) oraz entalpicznych (ERV) w centralach wentylacyjnych z serii ComfoAir Q 350/450/600 wynosi:

Sprawność odzysku ciepła [%]	ERV				HRV			
	100	200	300	400	100	200	300	400
Przepływ [m <sup>3</sup> /h]								
Nawiew	90,3	84,6	79,8	76,2	95,2	92,4	90,2	88,3
Wyrzutnia	87,6	82,3	78,4	74,9	91,3	89,2	87,3	84,7
Wartość średnia	88,9	83,4	79,1	75,5	93,2	91,8	88,7	86,5

Podpis  
Zwolle, the Netherlands  
01-08-2016

Arie Veldhuijzen  
Head of R&D Competence Centre Comfosystems